



NOTAS:

1. TODO ELETRODUTO EMBUTIDO NO SOLO OU NA PAREDE DEVE SER DE AÇO GALVANIZADO;
2. O POSTE AUXILIAR DE TUBO GALVANIZADO A QUENTE DEVE SER ATERRADO.
3. PARA PASSAGEM DE PEDESTRE UTILIZAR TAMPA DE AÇO GALVANIZADO OU CONCRETO.

ENTRADA DE SERVIÇO COM MEDIÇÃO NO POSTE

POSTE AUXILIAR



Editado Por RUANNEY PATRICIO	14	05	2019	De Acordo KEYLA CAMARA	14	05	2019	Desenho Nº NDU001.15	Escala S/ESCALA
Substitui Des. Nº N/A	-	-	-	Documento NDU 001	Pág. Doc. 125/151		Revisão 6.0	Unidade mm	Folha 01/01